

## SPECIFIKACIJA USLUGA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE STAMBENOG ULAZA

(ova specifikacija se može primeniti pojedinačno na svih 12 stambenih ulaza)

	PREDMET RADA	OPIS AKTIVNOSTI	NAPOMENA	DINAMIKA
1	PP aparati (2 kom Co2-5, 20 kom S-6A)	Provera ispravnosti mobilne opreme za gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara)	punjenje aparata ako se utvrdi da nisu za upotrebu	kontrolni pregled na svakih 6 meseci
2	„S“ aparati (20 komada)	Ispitivanje posuda „S“ aparata za gašenje početnih požara prahom na hladan vodeni pritisak HVP	odvoz u servis i kontrola, punjenje posle kontrole	kontrola na svake 2 godine ***
3	Hidranti (20 komada)	Kontrola pritiska u mrezi na svakom hidrantu		svakih 6 meseci (u skladu sa datumima na hidrantskim ormarićima)
4	Vatrogasna creva u hidrantima (20 komada)	Ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara sa talkiranjem		kontrola jednom godišnje
<b>UKUPNA GODIŠNJA CENA USLUGA BEZ PDV ZA JEDAN STAMBENI ULAZ: 0,00 EUR</b>				
<b>POPUST ZA SVAKI DODATNI STAMBENI ULAZ (PRIMENIO BI SE NA SVE POTPISNIKE UGOVORA): 0,00 %</b>				

\*\*\* NAPOMENA: ugovor o pružanju usluga iz PP zaštite stambenog ulaza bi trajao minimum 2 godine